

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и
Некрасовскому районам Ярославской области

(наименование территориального органа МЧС России)

150043, г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д.17к1 т. 72-01-85

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
управление надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославской области

ГУ МЧС

(наименование органа государственного пожарного надзора)

России по Ярославской области 150000 г. Ярославль, Красная Площадь, 8 тел. 79-08-15

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 16/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному дошкольному общеобразовательному учреждению детский сад № 18
«Теремок» Ярославского муниципального района**




(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору Максимова К.П. № 16 от 08.02.2021 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч. 00 мин. 11 февраля 2021 года по 10 ч. 00 мин. 09 марта 2021 г государственным инспектором Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Добросельским Антоном Алексеевичем проведена плановая проверка с целью проверки соблюдения обязательных требований пожарной безопасности по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, ул. Школьная, д.9.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МДОУ № 18 «Теремок» ЯМР Крестниковой Галиной Никитичной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Дверь эвакуационного выхода тамбура, расположенная на пути эвакуации из группы «Лучики», открывается не по направлению выхода из здания	Ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.22 СП 1.13130.2020	01.03.2022	выполнено 
2	На дверях, ведущих на лестничную клетку из групповых ячеек, отсутствуют приспособления для самозакрывания	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	выполнено 
3	Над эвакуационными выходам из группы «Лучики» отсутствует световой оповещатель "Выход".	Ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.3 СП 3.13130.2009	01.03.2022	выполнено 

4	Не обеспечено содержание наружных эвакуационных лестниц в исправном состоянии (высота ограждений площадки, ширина лестничного марша, тип покрытия площадки) протокол испытания наружных лестниц от 26.01.2021г.	п. 17 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	
---	---	---	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Ярославского и Некрасовского районов
Ярославской области по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 09 » 03 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

« 09 » 03 20 21 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

